

## RENDIMENTI CALDAIE A GAS IN RISPONDEZZA ALL'ART. 6 DEL DPR 26-08-1993 N. 412

MODELLO	Potenza termica kW	Portata termica kW	Rendimento a carico nominale		Rendimento al 30% del carico	
			minimo richiesto	misurato	minimo richiesto	misurato
<b>RX 19 CE</b>	22,0	25,0	86,7	88,0	84,0	84,5
<b>RX 26 CE</b>	30,5	34,8	87,0	87,6	84,4	84,8
<b>RX 37 CE</b>	39,1	44,8	87,2	87,3	84,8	85,2
<b>RX 48 CE</b>	48,8	55,0	87,4	88,7	85,1	85,4
<b>RX 55 CE</b>	60,7	69,2	87,6	87,7	85,3	85,8
<b>RMG 73 CE</b>	72,8	82,7	87,7	88,0	85,6	86,1
<b>RMG 83 CE</b>	83,0	94,2	87,8	88,0	85,8	86,2
<b>RMG 93 CE</b>	93,3	105,9	87,9	88,1	85,9	86,3
<b>RS 107 CE</b>	107,4	121,7	88,1	88,2	86,1	86,5
<b>RS 129 CE</b>	129,0	145,9	88,2	88,4	86,3	86,7
<b>RS 151 CE</b>	150,6	170,0	88,4	88,6	86,5	86,9
<b>RS 172 CE</b>	172,2	194,2	88,5	88,7	86,7	87,1
<b>RS 194 CE</b>	193,7	218,2	88,6	88,8	86,9	87,3
<b>RS 215 CE</b>	215,2	242,1	88,7	88,9	87,0	87,5
<b>RS 237 CE</b>	236,5	266,0	88,7	88,9	87,1	87,6
<b>RS 258 CE</b>	257,8	290,0	88,8	88,9	87,2	87,7
<b>RS 279 CE</b>	279,1	313,6	88,9	89,0	87,3	87,8
<b>BITHERM 20/65 CE</b>	22,0	25,0	86,7	88,0	84,0	84,5
<b>BITHERM 26/80 CE</b>	30,5	34,8	87,0	87,6	84,4	84,8
<b>BITHERM 35/80 CE</b>	37,2	42,4	87,1	87,7	84,7	85,3
<b>DUOGAS 20/40 CE</b>	22,0	25,0	86,7	88,0	84,0	84,5
<b>DUOGAS 26/40 CE</b>	30,5	34,8	87,0	87,6	84,4	84,8
<b>EKO BF 25 CE</b>	28,5	31,6	86,9	90,2	84,4	86,7
<b>MISTRAL 31-31/50 CE</b>	31,0	34,4	87,0	90,1	84,5	86,8
<b>KOMBIMAT 26/38 CE</b>	29,0	32,2	86,9	90,0	84,4	86,5
<b>AVANT BF 25/50 CE</b>	28,5	31,6	86,9	90,2	84,4	86,1
<b>MURELLE 20 CE</b>	23,3	25,7	86,7	90,7	84,1	86,5
<b>MURELLE 25 CE</b>	27,6	30,6	86,9	90,2	84,3	86,9
<b>MURELLE 20 BF CE</b>	23,3	25,7	86,7	90,7	84,1	85,9
<b>MURELLE 25 BF CE</b>	29,6	32,8	86,9	90,2	84,4	86,1
<b>MURELLE 20 BN CE</b>	24,4	27,1	86,8	90,0	84,2	86,5
<b>MURELLE 20 BNS CE</b>	23,2	25,8	86,7	90,0	84,1	86,0
<b>MURELLE 25 BNS CE</b>	28,5	31,6	86,9	90,2	84,4	86,1
<b>OPEN 20 CE</b>	23,3	25,8	86,7	90,3	84,1	86,5
<b>OPEN 20 BF CE</b>	23,3	25,8	86,7	90,3	84,1	86,0

NOTA: I dati sono stati ottenuti secondo le modalità di prova indicate all'allegato E del DPR 412.