

Dati tecnici

aquaBLOCK / aquaBLOCK Balkon a camera stagna

Dati tecnici aqua		Unità	VMI IT 242-7	VMI IT 282-7 (B)	VMI IT 322-7
Potenza termica nominale	(Pn)	kW	25	28,10	31,10
Portata termica nominale	(Qn)	kW	26,7	30,20	33,4
Portata termica minima modulata	(Pr)	kW	9,2	10,4	10,9
Portata termica minima modulata	(Qr)	kW	10,6	12,4	13,0
Rendimento termico utile alla potenza nominale		%	93,7	93,3	93,1
Rendimento termico utile al 30% del carico nominale		%	90,6	90,5	90,6
Perdite di calore max. al mantello ¹⁾	($\Delta T = 50 K$)	%	1,5	1,5	1,5
Perdite al camino con bruciatore funzionante-Pf	(Pn/Pr)	%	6,6/11,8	6,6/11,8	6,6/11,8
Perdite al camino con bruciatore spento		%	<0,1	<0,1	<0,1
Consumo a potenza nominale	Metano(G20)	m ³ /h	2,8	3,3	3,7
	GPL(G30)	kg/h	2,1	2,4	2,7
Pressione gas in ingresso	Metano	mbar	20	20	20
	GPL (Butano/Propano)	mbar	30/37	30/37	30/37
Temperatura fumi (Metano)	(Pn/Pr)	°C	119/90	125/97	130/100
Portata massica fumi (Metano)	(Pn/Pr)	kg/h	59/52	66/61	76/68
Eccesso d'aria (Metano)	(Pn/Pr)	λ	1,5/4	1,6/4,2	1,4/4,8
Tenore CO ₂ (Metano) (fumi secchi)	(Pn/Pr)	%	6,4/2,2	6,7/2,5	7,2/2,6
Prevalenza residua per l'impianto ²⁾		mbar	250	250	200
Temperatura minima in andata		°C	35	35	35
Temperatura massima in andata ³⁾		°C	82	82	82
Contenuto d'acqua del generatore lato riscaldamento		l	3,5	3,5	4,0
Capacità vaso di espansione riscaldamento		l	10	10	10
Pressione di precarica del vaso di espansione		bar	0,75	0,75	0,75
Massimo contenuto d'acqua in impianto ⁴⁾		l	180	180	180
Sovrappressione massima di esercizio riscaldamento		bar	3	3	3
Campo di prelievo acqua sanitaria (in istantaneo) ($\Delta T = 30K$)		l/min	1,5-11,5	1,5 - 13,4	1,5-15,0
Minima pressione idrica lato sanitario		bar	0,15	0,15	0,2
Massima pressione idrica lato sanitario		bar	10	10	10
Capacità boiler a stratificazione		l	20	20	20
Temperatura massima acqua calda nell'accumulo		°C	65	65	65
Prelievo continuo acqua calda miscelata a $\Delta T = 35K$		l/h (kW)	590 (24)	715 (28)	772 (32)
Massimo prelievo acqua calda miscelata a $\Delta T = 30K$ nei primi 10 min		l/10 min	145	164	179
Campo di temperatura in sanitario (min/max)		°C	50/65	50/65	50/65
Alimentazione elettrica		V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita totale		W	150	150	158
Potenza elettrica assorbita dalla pompa riscaldamento		W	95	95	95
Potenza elettrica assorbita dal ventilatore		W	54	54	62
Raccordi riscaldamento		Poll.	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Raccordi acqua sanitaria		Poll.	R 1/2	R 1/2	R 1/2
Raccordi gas	(GPL 12 x 1mm)	Poll.	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Altezza / Profondità / Larghezza		mm	800/500/440	800/500/440	800/500/440
Raccordo scarico gas combusti/aspirazione aria comburente coassiale ⁵⁾		Ø mm	60/100	60/100	60/100
Peso		kg	55	57	58
Grado di protezione		IP	X4D	X4D	X4D
Certificazione		CE	0694BR1119	0694BR1119	0694BR1119

Camera stagna Munita di ventilatore Tipo C₁₂, C₃₂, C₄₂, C₅₂, C₈₂
 Camera aperta Munita di ventilatore Tipo B₂₂

Cat. II_{2H3+}

1) Valore dipendente dalla temperatura del locale d'installazione

2) By-pass in caldaia tarato a 250 mbar

3) Mediante diagnostica Tmax = 87°C

4) Per impianti con contenuti d'acqua maggiore, prevedere un vaso d'espansione supplementare

5) Possibili configurazioni di scarico gas combusti/aspirazione aria comburente: - coassiale Ø 60/100 mm - coassiale Ø 80/125 mm

(con set adattatore art.art. 303814) - sdoppiato Ø 80/80 mm - sdoppiato B₂₂ Ø 80 mm (art. 303815)

Gli apparecchi sono omologati per funzionare anche con miscela 50 Vol.% Propano - 50 Vol.% Aria

