

Buderus S.p.A.
Società Unipersonale
Via E. Fermi, 40-42
20090 ASSAGO (MI)
Tel. 02 4886111
Fax 02 48861100
buderus.italia@buderus.it

www.buderus.it

Oggetto: GB042 rendimenti, perdite al camino e al mantello

Con la presente, **Buderus S.p.A.** rend^{”””} ed ufficiali i dati relativi ai modelli di caldaie appartenenti alla linea GB042.aaa

Rendimenti secondo EN 42/92				
Curva	Carico	14	22	22K
80/60 °C	100%	98%	98%	98%
	30%	97%	97%	97%
40/30 °C	100%	105%	105%	106%
	30%	108%	108%	108%
50/30 °C	100%	104%	104%	106%
	30%	107%	107%	107%

Perdite al Mantello e al Camino rispetto alla potenza al focolare			
	14	22	22K
Al Mantello	0,30%	0,30%	0,30%
Al camino bruciatore spento	0,09%	0,04%	0,04%
Al camino bruciatore acceso	1,70%	1,70%	1,70%

Ing. Davide Costadone
Responsabile Marketing

Ing. Simone Labò
Product Manager Caldaie Murali