



Descrizione	Valore	Unità
MODELLO	VARBLOK 150	
Pot. Focolare Nominale max	146,6	Kw
Pot. Focolare Nominale min	30,7	Kw
Pot. Utile Nominale max/min (80/60°C)	143-30	Kw
Pot. Utile Ridotta max/min (50/30°C)	150-32	Kw
Rendimento 100%	97,5	%
Rendimento 30%	102,9	%
Perdita Combustibile	0,52	%
Perdita Mantello	0,3	%
Perdita camino bruc. spento	0,2	%
Potenza elettrica assorbita	250	W
Kv	0	(m³/h)/bar½
Tenore CO2 P.nom.	9	%
Tenore CO2 P.rid.	8,2	%
T fumi P.nom. (Tamb=20°C)(80/60°C)	78	°C
T fumi P.rid. (Tamb=20°C)(40/30°C)	40	°C
Pressione fumi positiva	---	
Pr fumi PW P.nom.	90	Pa
Pr fumi PW P.rid.	27	Pa
Q fumi P.nom.	214	m³/h
Q fumi P.rid.	54	m³/h
Ø scarico fumi (int./est.)	150	mm
DN attacchi acqua	2"½	
Press.max esercizio	10	bar
Contenuto H2O	22	dm³
Condensa a 30°C	13,5	l/h
Condensa a 50°C	11,4	l/h
Gruppo termico	SI	
Accessori	---	
Certificazioni	4 stelle	
Norme		
Ambienti	CT	
Note		
Immagine		
Cod. pompa		

YGNIS ITALIA SRL Unipersonale (Soggetta alla direzione e coordinamento della Società Atlantic SFD T S.A.

con sede in Francia , 44 Boulevard des Etats Unis - 85000 La Roche sur Yon)

Via Lombardia, 56 - 21040 Castronno (VA) Tel. 0332-89 52 40 - Fax 0332-89 30 63

www.ygnis.it - E-mail : info@ygnis.it