

ARGOCLIMA	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]
------------------	---

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																			
BOLLI 25 SE	27,1	11,9	24,4	10,4	90	88	★ ★	92,6	7,4	2,6	139	5	12,0	134	0,02	108	2,3	16,9	409	0,02	190	95	51BO2394
BOLLI 28 SE	31,1	11,9	28	10,4	90,03	88,0	★ ★	92,7	7,3	2,7	147	5,3	11,5	121	#####	108	2,3	16,9	409	#####	190	110	51BO2394