

ARGOCLIMA

**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91  
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]**

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX. kW	MIN. kW	MAX. kW	MIN. kW	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi °C	CO <sub>2</sub> %	O <sub>2</sub> %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO <sub>2</sub> %	O <sub>2</sub> %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
8/24 EM BOILER	31,1	11,9	28	10,4	90,03	88	★★	92,2	7,8	2,2	115	5,2	11,7	125	0,024	82	2,1	17,2	457	0,021	110	110	51BL1897
8/24 SEM BOILER	31,1	11,9	28	10,4	90	88	★★	92,7	7,3	2,7	147	5,3	11,5	121	0,02	108	2,3	16,9	409	0,02	190	110	51BL1899